

ZAŁĄCZNIK DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – WYMIANA PRZYŁĄCZY - ZESTAWIENIE

LP	Posesja / adres	Długość do wymiany [m]		Średnica i materiał	Materiały			
		do granicy / do ogrodzenia	do budynku		Nawiertka z zasuwą opaska na rurę 100ŻŁ [DN]	Podkładka PEHD pod skrzynki [szt.]	Obudowa teleskop. do zasuw [szt.]	Skrzynka zasuwowa h=270 [szt.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Zgorzelecka	14	3,5	32PE	32	1	1	1
2	ul. Mickiewicza 2a	7,5	4	32PE	32	1	1	1
3	ul. Mickiewicza 2	7	15	32PE	32	1	1	1
4	ul. Mickiewicza 2a	6,5	4,5	32PE	32	1	1	1
5	ul. Mickiewicza 3	1,5	6	32PE	32	1	1	1
6	ul. Mickiewicza 4	6	6	40PE	40	1	1	1
7	ul. Mickiewicza 5	1,5	6	32PE	32	1	1	1
8	ul. Mickiewicza 4a	6,5	8	32PE	32	1	1	1
9	ul. Mickiewicza 4b	6,5	8	32PE	32	1	1	1
10	ul. Mickiewicza 6	6,5	4,5	32PE	32	1	1	1
11	ul. Mickiewicza 8	7	4,5	40PE	40	1	1	1
12	ul. Mickiewicza 9	1,5	5	32PE	32	1	1	1
13	ul. Mickiewicza 9a	1,5	5	32PE	32	1	1	1
14	ul. Mickiewicza 10	0	0	TYLKO ZASUWA	32	1	1	1
15	ul. Mickiewicza 11	1,5	4,5	32PE	32	1	1	1
16	ul. Mickiewicza 13	1,5	4,5	32PE	32	1	1	1
17	ul. Mickiewicza 15	1,5	4,5	32PE	32	1	1	1
18	ul. Mickiewicza 17	1,5	7,5	40PE	40	1	1	1
19	ul. Mickiewicza 19	1,5	7,5	40PE	40	1	1	1
Długość		81	108,5					
RAZEM		189,5			19	19	19	19

20	Skrzyżowanie Mickiewicza/ Słowackiego	Montaż zasuw odcinającej na rurociągu		dn110 PN16 fig 002 żeliwo sfero	110	1	1	1
21	Wymiana/ montaż hydrantów podziemnych	- przy nr 9 - przy nr 17/19 - przy nr 23		Hydrant podziemny ocynk + żeliwo sfero	80	3	Kolano stopowe 3szt.	3
RAZEM		Hydrant podziemny – 3szt. Kolano stopowe – 3szt. Skrzynka hydrantowa – 3szt. Podkładka pod skrzynkę hydrantową – 3szt.			Zasuwa dn110 PN16 - 1szt. Obudowa teleskopowa do zasuw - 3szt. Podkładka pod skrzynkę zasuwową - 3szt.			