

ZPS.341/04/2009
PZP.267516-2009


Odpowiedź na zapytanie w sprawie postępowania przetargowego na zadanie pn. „**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Zawidowie**” złożone przez jednego z Wykonawców.

Pytanie do SIWZ:

1. Jakiej marki beton jako podbudowa pod boisko jest przedmiotem przetargu i należy wycenić w pozycji 9 przedmiaru? W przedmiarze poz. 9 nie podano marki betonu. Wg opisu technicznego do projektu str. 8 pkt. 4, podbudowa boiska betonu powinna być klasy B25 lub B30. Wg specyfikacji technicznej wykonania robót pkt.2 ppkt.2.2. str. 28 podbudowa boiska z betonu B15, natomiast wg projektu budowlanego rys. 08 przekroje warstw podbudów, beton jamisty bez określenia marki betonu.
2. Czy ułożenie włókniny jest przedmiotem przetargu? Wg projektu rys nr 08 przekroje warstw podbudowy pod boisko, nie ujęto włókniny, natomiast wg specyfikacji technicznej pkt.5 ppkt.5.2. przewiduje się włókninę do ułożenia pod boiskiem.
3. Jakie parametry techniczne powinna mieć włóknina do wbudowania w podbudowie boiska? Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania robót nie określa parametrów technicznych włókniny do wbudowania w podbudowę boisk.
4. Jaki kolor ogrodzenia jest przedmiotem przetargu?

Odpowiedzi:

1. W odpowiedzi na pytanie 1 zamieszcza się przedmiar robót z poprawioną pozycją dotyczącą podbudowy pod boisko tj. betonu oraz część dotyczącą wymagań dla składników mieszanki betonowej pkt.2 ppkt.2.2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót str. 28 i 29. Podbudowę należy wykonać zgodnie z przedstawionymi parametrami.
2. Nie, ułożenie włókniny nie jest przedmiotem przetargu. Poprawiono przedmiar. Zapisy specyfikacji technicznej w zakresie ułożenia geowłókniny nie będą miały zastosowania.
3. Kolor ogrodzenia: zielony.

HURMISTRZ

Józef Sontowski