

Gmina Miejska Zawidów
Plac Zwycięstwa 21/22
59-970 Zawidów

Zawidów 2009-10-09

ZPS.341/05/2009
PZP. 345236-2009

Odpowiedź na zapytanie w sprawie postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa sali sportowej przy ul. Szkolnej 4 w Zawidowie” złożone przez jednego z Wykonawców.


Pytania do SIWZ:

1. W opisie technicznym projektu architektoniczno - budowlanego str. 9 punkt F4 posadzka na gruncie – sala sportowa – podano:
 - parkiet 2,5 cm
 - posadzka sportowa systemowa na podwójnych legarach 11,5 cm.

Czy na całej powierzchni posadzki sportowej należy ułożyć parkiet gr. 2,5 cm czy wykładzinę PVC?

Odpowiedź na zapytanie:

1. Podłogę sali sportowej przewidziano jako „Podłogę sportową na podwójnych legarach z nawierzchnią z wykładziny sportowej”. Wykonanie podłogi opisane jest w części B-12 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Taki opis znajduje się też w przedmiarze robót w dziale Posadzki poz. 3.3.1. W projekcie technicznym przy opisach F4. należy wykreślić pozycję: - Parkiet 2,5 cm.

Z up. BURMISTRZA

Z-ca BURMISTRZA