

Zgorzelec, dnia 11 stycznia 2019 roku

HK-4420-2/GK/19

**Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
dnia 08 stycznia 2019 roku
w Zawidowie, Plac Zwycięstwa 21/22
- Urząd Miejski – kran w toalecie**

Na podstawie sprawozdania z badania wody Nr 1/N z dnia 11 stycznia 2019 roku stwierdza się co następuje:

Bakteriologicznie woda bez zastrzeżeń.

Woda przezroczysta, bezbarwna, o bardzo słabym zapachu. Przewodność właściwa oraz odczyn w granicach norm sanitarnych.

Pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym w zakresie podstawowej analizy sanitarnej, **woda odpowiada** wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.


Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgorzelecu

Andrzej Kellner

Sporządziła:

Sekcja Higieny Komunalnej
MŁODSZY ASYSTENT

Grażyna Kozak