

Wykaz przyłączy wodnych oraz materiałów niezbędnych do ich wymiany w pasie drogi objętej przebudową - ulica Lubelska od skrzyżowania z ulicą Warszawską do skrzyżowania z ulicą Wesołą w Zawidowie.

Lp.	Posesja/adres	Długość sieci /m/	Średnica /DN/	Zasuwa
1	Lubelska 1	1,2	32 PE	32
2	Lubelska 2	8,5	32 PE	32
3	Lubelska 3	1,2	32 PE	32
4	Lubelska 4	8,5	32 PE	32
5	Lubelska 4a i 4b	9	40 PE	40
6	Lubelska 5	1,2	32 PE	32
7	Lubelska 6	9,5	32 PE	32
8	Lubelska 8	10,5	32 PE	32
9	Lubelska 10	12	32 PE	32
10	Lubelska 12	9,5	32 PE	32
11	Lubelska 14c i 14d	11	40 PE	40
12	Odcinek sieci do ul. Budowlanych	12	110 PEHD	100
Razem		94,1m		

Do każdego przyłącza DN 32 i 40 - opaska na rurociąg fi 200 Żeliwo, podkładka pod skrzynki zasuwowe, obudowa teleskopowa do zasuw, skrzynka zasuwowa h=270, złącze PE/stal do połączenia odcinka sieci na terenie przyległych posesji.

Do odcinka sieci (przyłącza) do ulicy Budowlanych - zasuw kołnierkowa z uszczelnieniem gumowym DN100, łącznik kołnierkowy RK-DN100 3szt.,obudowa teleskopowa zasuw DN100,skrzynka zasuwowa, podkładka pod skrzynkę.

Zasuw, łączniki i opaski z żeliwa sferoidalnego.

Zarządcą sieci jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Zawidowie ul. Dworcowa 4. Prace przy wymianie odcinków sieci (przyłączy) należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela zarządcy sieci.

Należy przewidzieć wymianę gruntu, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, podbudowy z tłuczni, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 grub. 7 cm w miejscach wykopów, zgodnie ze specyfikacją techniczną projektu.