


ZPS.271.9.2011

# GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW

## *Gmina Fair Play*



Zawidów, 2011-08-04

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Poprawa infrastruktury istniejących obiektów sportowych oraz budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. B. Chrobrego przy ul. Szkolnej 4 w Zawidowie”- II etap. Przetarg drugi.**

### Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza piłkochwyty z siatki polipropylenowej zamiast siatki kewlarowej?
2. Czy trybuny drewniane mają być to siedziska z desek przytwierdzonych do istniejących fundamentów murowanych, czy siedziska te mają być wykonane jako gotowe trybuny na stelażu stalowym lub aluminiowym?

### Odpowiedzi:

1. Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie piłkochwyty z siatki polipropylenowej.
2. Przez wykonanie trybun w ramach remontu obiektów sportowych przy ul. Szkolnej tj. poz. 33 przedmiaru - montaż trybun z ławek drewnianych, należy rozumieć zgodnie z opisem technicznym montaż ławek o stelażu stalowym z siedziskiem drewnianym lub aluminiowym bez oparcia tzn. ławki typu parkowego lub ulicznego na nogach stalowych, mocowane na stałe w gruncie.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA  
*Robert Leżny*  
Robert Leżny  
Z-ca BURMISTRZA

URZĄD MIEJSKI W ZAWIDOWIE

PLAC ZWYCIĘSTWA 21/22 , 59-970 ZAWIDÓW E-MAIL: umzawidow@wp.pl  
TEL. 075 77 88 282 , 075 77 88 360 , 075 77 88 435 , FAX. 075 77 88 205  
WWW.ZAWIDOW.INFO