



ZPS.271.10.2011

GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW

Gmina Fair Play



Zawidów, 2011-08-04

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Usuwanie skutków powodzi – odbudowa mostu na ul. Ostróżno w Zawidowie**”.

Pytania:

1. W jaki sposób Zamawiający przewiduje utrzymanie ruchu na drodze gdy zostanie rozebrany most na ul. Ostróżno w Zawidowie? W dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ brak rozwiązania projektowego na wykonanie tymczasowego objazdu i przejazdu przez rzekę.
2. Czy Wykonawca w ofercie ma uwzględnić kosztu wykonania tymczasowego przepustu w celu zabezpieczenia tymczasowego ruchu na drodze?
3. Czy Zamawiający udostępni teren pod wykonanie tymczasowego objazdu?
4. jakie są wymiary projektowanego bruku kamiennego do odbudowy skarpy i dna przepustu? W przedmiarach stanowiących załącznik do SIWZ poz. 23 i 24 podano że to jest bruk kamienny 120/300cm, natomiast w projekcie rys. nr 02, nr 03 i nr 04 podano tylko 120/300 oraz opis techniczny zawiera bruk kamienny 120/300.

Odpowiedzi:

Ad. 1 – Ad. 3

Wykonanie tymczasowego objazdu i przejazdu przez rzekę nie jest elementem przedmiotowego zadania.

Ad. 4

Wymiary projektowanego bruku kamiennego do odbudowy skarp i dna przepustu należy przyjąć zgodnie z projektem i opisem technicznym tzn. 120/300. Dopuszczalne rozmiary kostki brukowej w zakresie od 120 do 300 mm.

Zamawiający

Z (up) BURMISTRZA
Robert Leżny
Z-ca BURMISTRZA

URZĄD MIEJSKI W ZAWIDOWIE