

Zawidów, 2013-05-13

Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759) udziela odpowiedzi na pytania stawiane przez Wykonawcę dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„Odbudowa 335m kanalizacji deszczowej ulic: Wierzbowa, Słowackiego, Niepodległości, Młynarska, główny kolektor deszczowy”**

Pytania:

1. W SIWZ w części dotyczącej spełnienia warunków zamówienia przez oferenta odnośnie Pkt.3, Zamawiający uzna warunek określony w rozdziale 7, punkcie 3 za spełniony , jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj: posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami sanitarnymi, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłne i wentylacyjne w specjalności które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zapytuję jeśli w treści przedmiotu zamówienia jest tylko odbudowa kanalizacji deszczowej to czy nie wystarczą uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie: sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne, które będzie pełniła osoba z wykształcenie wyższym technicznym z odpowiednią praktyką zawodową i wieloletnim doświadczeniem przy pełnieniu funkcji kierownika budowy i robót sanitarnych.
2. W związku z koniecznością zajęcia pasa dróg przy wykonywaniu robót odbudowy kanalizacji deszczowej proszę o odpowiedź czy opłaty będą tyczyły również dróg gminnych czy tylko powiatowych i wojewódzkich. Jednocześnie proszę o wymienienie które ulice są własnością gminy a które pozostałych zarządców dróg.
3. W związku z powstaniem nadmiaru gruntu z wykopu, ilości te wynikają z ich bilansu proszę Zamawiającego o miejsce ich składowania na terenie gminy. Nie dotyczyłoby to rozbiórek asfaltobetonów które są objęte ustawą o gospodarce odpadami gdzie koszty z tytułu ich utylizacji ponosi wykonawca.
4. Proszę o odpowiedź , czy w ulicy Młynarskiej studnie rewizyjne mają być betonowe śr. 1000 jak w przedmiarze robót, czy tworzywowe o średnicy 600 mm jak na rysunku profilu.
5. Czy do oferty wykonawcy konieczny jest wypełniony przedmiar robót, czy tylko ma stanowić dodatkową informację dla wiedzy wykonawcy o zakresie robót do wykonania na etapie sporządzenia oferty.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający uzna warunek określony w SIWZ rozdziale 7 punkcie 3) za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje **co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami sanitarnymi w specjalności, które uprawniają do pełnienia funkcji**

kierownika robót sanitarnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

2. Wszystkie drogi przez, które będzie przebiegała realizacja zadania są w zarządzie Zamawiającego.
3. Nadmiar gruntu z wykopu należy składować na terenie gminy w odległości do 2km od placu budowy. Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadania.
4. W ulicy Młynarskiej studnie rewizyjne winny być zgodne z przedmiarem robót śr. 1000 mm. W załączeniu poprawiony przekrój.
5. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty uzupełnionego przedmiaru robót. Będzie on wymagany od wybranego Wykonawcy, który przedłoży Zamawiającemu uzgodniony Harmonogram rzeczowo - finansowy robót, sporządzony zgodnie z pozycjami przedmiaru załączonego do SIWZ.

BURMISTRZ
Robert Łęzny
Robert Łęzny