



ZPS.271.8.2015

Zawidów, 2015-06-08

Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). udziela odpowiedzi na pytania stawiane przez Wykonawcę dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania pn.: **Remont ulicy Wilczej w Zawidowie, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.**

Pytania:

1. Czy materiał pozyskany z frezowania nawierzchni można wykorzystać do wykonania poboczy utwardzonych na odcinkach w terenie niezabudowanym?
2. Zamawiający w części projektowej na rysunkach opisuje warstwę ścieralną jako AC8/S na asfalcie 70/100. Specyfikacja dopuszcza stosowanie innych asfaltów oraz innego uziarnienia. Grubość zaprojektowanej warstwy ścieralnej wynosi 5cm, co zgodnie z WT2 nakazuje jej wykonanie z mieszanki AC11S.
Czy zgodnie z powyższym Zamawiający dopuści stosowanie mieszanki AC11S na asfalcie 50/70 (zgodnie z zapisami SST)?
3. W poz. 41 i poz. 44 przedmiaru robót w części opisowej podano gr. warstw 5cm, natomiast w tych samych pozycjach przy wyliczeniu obmiaru zamieszczono zapis, że warstwa wiążąca i warstwa ścieralna ma mieć gr. 7cm. Proszę o podanie informacji czy warstwę wiążącą i warstwę ścieralną należy wykonać gr. 5cm czy gr. 7cm.?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Frezowiny nie wolno użyć do wykonania poboczy w terenie niezabudowanym.

Ad. 2. Zamawiający dopuści zastosowanie mieszanki AC11S 50/70.

Ad. 3. Na przedmiotowym odcinku Hm 0+10,20 - 21+98,30 warstwa wiążąca = 7,0 cm;
warstwa ścieralna = 5,0 cm.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA

Marcin Rogacki
Sekretarz Miasta