



ZPS.271.8.2015

Zawidów, 2015-06-09

Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania stawiane przez Wykonawcę dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania pn.: **Remont ulicy Wilczej w Zawidowie, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.**

Pytania:

1. Po analiza projektu wynika, że na odcinku w km od 0+000 do 0+731 jest obustronny krawężnik wraz ze ściekiem. Natomiast w przedmiarze robót jest 1333 mb krawężnika i 1455 mb ścieku. Skąd taka różnica?
2. Po analizie ilości krawężnika w przedmiarze nie są ujęte krawężniki w km od 1+950 do 2+198. Czy w związku z tym Zamawiający poprawi przedmiar?
3. Przedmiar nie obejmuje rozbiórek na chodnikach. Czy Zamawiający w związku z tym poprawi przedmiar?

Odpowiedzi:

Ad. 1. i 2. Należy przyjąć w poz. 22 łączną długość krawężnika 1538 m a nie jak błędnie podane zostało w przedmiarze 1086m.

Ad. 3. Rozbiórki chodników uwzględnione są w robotach ziemnych, ze względu na istniejącą ich nieutwardzoną nawierzchnię.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 12.06.2015r. do godz.10:30.**

Zmianę treści SIWZ powodującą zmianę treści ogłoszenia zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 138198-2015.

Zamawiający
Burmistrz Miasta Zawidowa
/-/
Robert Łężny