



ZPS. 271.8.2015

Zawidów, 2015-06-03

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 8 - Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadania pn. **Remont ulicy Wilczej w Zawidowie, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.**

1. Należy przyjąć w przedmiarze robót poz. 44d.6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych.
2. Należy przyjąć w przedmiarze robót poz. 41d.6 oraz 42d.6 Warstwę wiążącą AC16W 50/70.
3. Należy przyjąć w przedmiarze robót poz. 44d.6 oraz 45d.6 Warstwę ścieralną AC8S 70/100.
4. Do poz. 25d.4 przedmiaru robót Wykonawca ma uwzględnić zakup kostki kamiennej 8/11 do wykonania ścieku ulicznego.
5. Do pozycji 23d.4 oraz 24d.4 przedmiaru robót Wykonawca ma uwzględnić wykonanie ławy betonowej pod obrzeże.

Zamawiający

Burmistrz Miasta Zawidowa

/-/

Robert Łężny